

SO 03 – Elektrická prípojka k ČOV

VYPRACOVAL: Ing. M. Kandala	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. M. Kandala	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing. L. Hnidiak	 EnviroLine s.r.o. KOŠICE E-mail: enviroline@enviroline.sk Mobil: 0911 447 791 Tel: 055 / 622 57 05 Fax: 055 / 625 41 52	
MIESTNE ZASTUPITELSTVO: OcÚ Velaty				
INVESTOR: Obec Velaty				
STUPEŇ: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie				
AKCIA: Veľaty – Kanalizácia a ČOV			ČÍSLO ZÁKAZKY: 1812104	PARÉ:
			DÁTUM: 04. 2018	
PRÍLOHA: PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV			MIERKA: –	ČÍSLO PRÍLOHY: E.3–2

PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV
vypracovaný odbornou komisiou podľa STN 33 2000-5-51:2010
Číslo protokolu : E3/2018

Zloženie komisie

Predseda : Ing. Michal Kandala
Členovia : Ing. Peter Kentoš
Ing. Michal Kandala ml.

Stavba: Veľaty – Kanalizácia a ČOV
Objekt: SO 03 – Elektrická prípojka k ČOV

Podklady použité pre vypracovanie protokolu :

- podkladom pre určenie prostredia a vonkajších vplyvov bola obhliadka skutkového stavu, konzultácie so zástupcom prevádzkovateľa a investora.
- STN 33 2000-5-51, STN 33 23 10, STN 33 2000-3

Prílohy : príloha č. 1

Popis technologického procesu a zariadenia :

Napojenie predmetnej ČOV NN káblovým vedením v zemi z jestv. NN distribučnej vzdušnej siete .

Rozhodnutie :

Komisia stanovuje určenie vonkajších vplyvov takto:
Pre celé zariadenie podľa STN 33 2000-5-51:2010
AA8, AB8, AC1, AD2, AE3, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ3, AS2, AT2, AU2
BA1, BC2, BD1, BE1
CA1,CB1

Prostredie podľa STN 330300:1988 : **4.1.1 - Vonkajšie**

Zdôvodnenie :

Komisia takto rozhodla na základe zistených skutočností.

Vo Vranove nad Topľou dňa 03. 05. 2018

Podpis predsedu komisie :



Podpis členov a účastníkov jednania:

